

Håndtering av brann i settefiskanlegg

Helgeland Smolt AS – Marianne Stormo


Bodø 19.03.2026

I Helgeland Smolt står vi på sammen i et godt arbeidsmiljø, for å bidra til ei bærekraftig næring ved å produsere Norges friskeste fisk.

Om Helgeland Smolt AS

- Stiftet i 2007 (Nova Smolt AS)–Sundsfjord Smolt AS
- Formål: etablere lokal smoltproduksjon for å gjøre eiere mer uavhengig av smolt fra andre regioner
- 2015: Etablert datterselskap, Helgeland Smolt AS, etablering av smoltanlegg i Reppen, Rødøy.
- Sundsfjord Smolt AS og Helgeland Smolt AS fusjonerte i 2015 til Helgeland Smolt AS.
- Drives i dag som et selskap på tre lokaliteter
- Produksjon i 2025: ca 19 mill fisk, ca 5 100 t biomasse, snittvekt ca 260 g
- HS leverer hovedsakelig til våre eiere Nova Sea (MOWI), Lovundlaks, Selsøyvik og GIFAS
- Ny hovedaksjonær fra 2025 – MOWI oppkjøp av Nova Sea
- Omsetning 2025 ca 700 millioner, ca fast 70 ansatte

I Helgeland Smolt står vi på sammen i et godt arbeidsmiljø, for å bidra til ei bærekraftig næring ved å produsere Norges friskeste fisk.



Kilvik, Meløy



Sundsfjord, Gildeskål




Reppen, Rødøy



Klubban, Rødøy







29.04.2025 kl 17:39 går alarmen!

BRANN på byggeplass i Kilvik!

Tidslinje 29.04.2025

- Kl 17:39 – Brann oppdages og varsles
- Kl 17:40 – Brann varslet nødetater (trippelvarsling)
- Kl 17:51 – Melding til KU om at alle er evakuert
- Kl 17:54 – Brann ankommet byggeplass
- Kl 18:16 – Politi og helse ankommer byggeplass
- Ca kl 20 – Brann slukket og politi og helse har avsluttet
- Ca ved midnatt – Brannmannskap forlater



Beredskapsplan Helgeland Smolt Kilvik



Adresse:

Indre Holandsfjordveien 66, 8178

Halsa

Posisjon:

66 grader 43min 48sekunder nord

13 grader 54min 5sekunder øst

Viktige telefonnumre / Important phone numbers:

Riktig melding:

1. Navn, adresse, telefonnummer det ringes fra
2. Hva har hendt. Hvor mange skadde.
3. Gi nøyaktig stedsangivelse.
4. Gi beskjed til HMS-leder.

Ambulanse / Medical emergencies

Brann / Fire

Politi / Police

Legevakt

Giftinfo

HMS-leder Helgeland Smolt - Marianne Stormo

113

110

112

116 117

22 59 13 00

95 07 35 13

Viktige momenter

- Bygg ikke ferdigstilt – deler av A-bygget overtatt
- Kun byggestrøm tilgjengelig
- Brannanlegg ikke satt i drift
- Brannanlegg kun i drift i A-bygget
- Testing av brannalarm i A-bygget i uken i forkant
- Manuell kontroll - alle er evakuert
- En ansvarlig for kommunikasjon med nødetater

Akutt fase

- Berge liv, deretter berge verdier
- Evakuering – 55 personer innlogget på byggeplass når brann oppstår
- Manuell opptelling viser 69 personer (avvik på 14 personer)
- Få oversikt over alle som befinner seg på byggeplass
- Antallet justeres til 80 personer – avvik på 25 personer. Flere kommer til etter at hendelsen har oppstått, disse var aldri inne på byggeplass men ble registrert på manuelle lister på evakueringsområde.
- Gjentatte kontrolltelling – alle gjøres rede for
- Ta imot innsatsstyrker – beredskapsplaner og plantegninger over bygning
- 113 tar hånd om skadede personer



Personskader

- Tre arbeider befant seg i området der brannen oppstod
- Det ble forsøkt slukking uten hell
- De tre arbeiderne har pustet inn røyk og blir sendt med luftambulansse til Nordlandssykehuset i Bodø
- En av disse personene har lettere brannskader på en hånd
- Alle utskrives påfølgende dag
- Heldigvis ingen alvorlig skadet







Konsekvenser for prosjektet


- Nedsoting og nedvasking (saneringsfirma)
- Organisering - fremdrift
- Skifte av konstruksjoner og utstyr
- Politietterforskning avsluttet og saken "henlegges på grunn av mangel på bevis"
- Skyldspørsmålet er uavklart
- Mange uavklarte spørsmål
- Har medført forlenget byggeplassdrift
- Store økonomiske konsekvenser




Fremdrift på prosjektet

- Stor oppryddingsjobb
- Mye sot over hele postsmolt-bygget
- Saneringsfirma til opprydding og vasking
- Prøvetaking for å fastslå at det ikke er skadelig forbindelser i sot/aske
- Frigi områder så fort som mulig
- Viktig å holde fremdrift
- Ca 120 arbeidere på site skal kunne arbeide
- Viktig med samhold på byggeplass, ikke "syndebukk"





1. etage - Nummerering
1:500




0. Etage - Nummerering
1:500

Læringspunkter

- Øv i fredstid, reager når det skjer!
- Mannskapsregistrering
- Avklare ansvarsforhold og sett krav
- Viktig med oppdaterte beredskapsplaner og plantegninger
 - Laminert og lett tilgjengelig (plantegninger)
 - Vite status på området (feks midlertidig eller permanant skallsikring)
 - Definer ansvarsområder
 - Definer ansvarlig for kommunikasjon med nødetater
- Avholde brannøvelser med fokus på evakuering
 - Desktop øvelser
 - Simulering av brann, utløse brannalarm, øv sammen med brannvesen
- Sikring for varme arbeider (elektrosveising ikke varmt arbeid)
- Sikring av CO₂-degasser ved sammenføyning av rør
- Ta vare på folk når det oppstår dramatiske hendelser





Spørsmål?

I Helgeland Smolt står vi på sammen i et godt arbeidsmiljø, for å bidra til ei bærekraftig næring ved å produsere Norges friskeste fisk.